



KLENK ENERGETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.
Tel/fax: (66) 444-833
info@kenergetika.hu

Létesítmény:

Polgármesteri Hivatal
6625 Fábiansebestyén, Szabadság tér 2.
Hrsz.: 33/2.

Megrendelő:

Fábiansebestyén Községi Önkormányzat
6625 Fábiansebestyén, Szabadság tér 2.

Rajz megnevezése:

ALAPRAJZ

Egyeztető:

Rajzoló:

DRIMBÁNÉ FÁBIÁN GYÖNGYI

Tervező, szerkesztő:

KLENK GYULA
G-T-04-0120/96

Munkaszám:

17-T62

Tervfajta:

Kiviteli

Méretarány:

M=1:50

Dátum:

2018. február

Gg-2

ALAPRAJZ M=1:50

012
WC

010

Fürdőszoba

007
Fűtés

008
Női WC

009
Előtér

019
Iroda

016
Folyosó 2.

018
Előtér

017
Iroda

003
Jegyzői iroda

002
Polgármesteri Iroda

006
Pénztár

004
Ügyintézői iroda

015
Folyosó 1.

ÁTNÉZETI ALAPRAJZ
M=1:500

TÉTELJEGYZÉK:

- Meglévő EKB-10G53 házi kétfokozatú gáznyomásszabályozó $P_{\max} = 3,0 \text{ bar}$, $P = 26,5 \text{ mbar}$, $6 \text{ m}^3/\text{h}$
- Tervezett G-4 gázmérő ($0,04\text{-}5,3 \text{ m}^3/\text{h}$) 1"-1", kerítésbe, gázóra szekrénybe
- Tervezett REMEHA CALENTA 25L Q = 25 kW, V = 2,98 m^3/h
- Megszűnő GF-30 gázkonvektor 4 kW, 0,5 m^3/h
- Megszűnő 2 db G-4 gázmérő
- Megszűnő BAXI gázkazán 24 kW, 3 m^3/h

JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett gázvezeték 30 mbar
- - - - - Meglévő gázvezeték 30 mbar
- - - - - Meglévő gázvezeték 3,0 bar
* * * * * Megszűnő gázvezeték 30 bar
- ┌ ┐ Tervezési határ

É