


## FELIRATOK

- 1.) FE jelű elosztó
- 2.) VIGYÁZZ 400V
- 3.) Tűzeseti főkapcsoló
- 4.) HMKE
- 6.) Csatl. aljzatok
- 7.) Világítás




## MEGJEGYZÉS

Az elosztó típusa: Schneider Pragma PRA25424  
Névleges feszültsége: 3x400/230V; 50Hz  
Névleges árama: 160A  
Zárlati sziládsága: 6kA  
Érintésvédelme: TN-S (nullázás)  
Védettsége: IP30  
Elhelyezése: Ge-1 sz. terv szerinti helyen falba süllyesztve


Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.1 pontja szerinti adattáblával és 6.3 pontja szerinti jelölésekkel. Továbbá az elosztóhoz mellékelni kell az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.2 pontja szerinti kezelési és karbantartási utasítást. Az elosztó készítése során az eredeti gyártó szerelési utasításai szerint kell eljárni, amennyiben ezektől eltérés válik szükségessé az eltérés tekintetében el kell végezni az MSZ-EN 61439-1:2012 sz. szabvány 10. fejezete szerinti konstrukció igazoló ellenőrzését. Az elosztón minden esetben el kell végezni a vonatkozó szabvány 11. fejezete szerinti darabvizsgálatot. A leágazásoknál maradandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket. Ezen terv egy példányát az elosztó belsejében el kell helyezni. A terv csak műszaki leírással együtt érvényes. Vonatkozó szabvány: MSZ HD 60364  
MSZ EN 61439-1:2012

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
| Iroda: <b>Békéscsaba</b><br><b>Szent Imre u. 1/6</b><br><b>36 30 324 7400</b><br><b>ujvarit64@t-online.hu</b> |  | Létesítmény: <b>FÁBIÁNSEBESTYÉN DÓZSA GYÖRGY U. 15. 477 HRSZ.</b><br><b>ÖVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS</b> |                             |
| Munkaszám: <b>171005</b>  | Tervező: <b>UJVÁRI ISTVÁN</b><br>V-1/04-218-01 | Berendezés: <b>FE JELŰ FŐELOSZTÓ</b>  | Rajzszám: <b>Ge-2</b>       |
| Tervfajta: <b>KIVITELI</b>  |  |   | Méretarány: <b>1:10</b>     |
|   |  |   | Lapok sz./lapsz: <b>6/1</b> |
|   |  |   | Dátum: <b>2018. 02.</b>     |









|           |       |     |            |               |   |         |  |                   |          |        |            |    |        |  |
|-----------|-------|-----|------------|---------------|---|---------|--|-------------------|----------|--------|------------|----|--------|--|
|           |       |     | Dátum      | 2018.02.22.   | 6625 FÁBIÁNSEBESTYÉN DÓZSA GYÖRGY U. 15 |         | ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE<br>ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS | FE JELŰ FŐELOSZTÓ |          |        | = KIVITELI |    |        |  |
|           |       |     | Szerk..    | UJVÁRI ISTVÁN |   |         |  |                   | HRSZ:477 |        |            |    | + Ge-2 |  |
|           |       |     | Lenyomva   |               |   |         |  |                   | HRSZ:32  |        |            |    |        |  |
| Módosítás | Dátum | Név | eredetileg |               | Kiegészítette                           | Pótolta |  |                   |          | 171005 | Lap        | 5  |        |  |
|           |       |     |            |               |   |         |  |                   |          |        | Lap        | 13 |        |  |

