


Ügyintéző
Telefon
Fax
email

001 forlalkoztató / Összefoglalás



Helyiség magassága: 3.000 m, Szerelési magasság: 3.000 m,
Karbantartási tényező: 0.80

Érték mértékegysége Lux, Mérték
1:78

Felület	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Munkasík	/	342	149	500	0.436
Talaj	20	305	168	404	0.551
Mennyezet	70	62	46	69	0.749
Falak (4)	50	132	45	354	/

Munkasík:

Magasság: 0.850 m
Rács: 64 x 64 Pontok
Szélső övezet: 0.000 m

UGR

Hosszában-
Bal fal 16
Alsó fal 16
(CIE, SHR = 0.25.)

Átlósan világítótest tengelyéhez

15
15

Lámpatest darablista

Sz.	Darab	Megnevezés (Korrektúrafaktor)	Φ (Világítótest) [lm]	Φ (Lámpák) [lm]	P [W]
1	9	SIMOTRADE Kft. STF-AL 440 DP LED LED-es lámpatest (1.000)	3217	5168	57.0
összes:			28952	összes: 46512	513.0

Specifikus csatlakozási érték: $8.14 \text{ W/m}^2 = 2.38 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Alapfelület: 63.00 m^2)