


FÜGGŐLEGES CSŐTERV M=1:50



JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett fűtés előremenő 70°C
- - - - - Tervezett fűtés visszatérő 55°C

TÉTELJEGYZÉK:

- 1 REMEHA Tzerra 28C gázkazán Q = 27,5 kW (29 kW), V = 2,98 m³/h
2 Sentinel Eliminator mágneses ciklonos iszapleválasztó 3/4"
3 Spirovent abszorpciós mikrobuborékleválasztó 3/4"

 KLENK ENERGETIKA KFT. 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12. Tel/fax: (66) 444-8333 info@kenergetika.hu	Egyeztető:	
	Rajzoló: DRIMBÁNÉ FÁBIÁN GYÖNGYI	
Létesítmény: Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiansebestyén, Szabadság tér 2. Hrsz.: 33/2.	Tervező, szerkesztő: KLENK GYULA G-T-04-0120/96	
	Munkaszám: 17-T62	
Megrendelő: Fábiansebestyén Községi Önkormányzat 6625 Fábiansebestyén, Szabadság tér 2.	Tervfajta: Kiviteli	Gf-2
	Méretarány: M=1:50	
Rajz megnevezése: KÖZPONTI FŰTÉS FÜGGŐLEGES CSŐTERV	Dátum: 2018. február	