


Ügyintéző  
Telefon  
Fax  
email

## 002 iroda / Összefoglalás



Helyiség magassága: 3.000 m, Szerelési magasság: 3.000 m,  
Karbantartási tényező: 0.80

Érték mértékegysége Lux, Mérték  
1:61

Felület	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Munkasík	/	552	306	705	0.554
Talaj	20	470	299	604	0.636
Mennyezet	70	103	83	114	0.804
Falak (4)	50	232	74	435	/

**Munkasík:**

Magasság: 0.850 m  
Rács: 32 x 32 Pontok  
Szélso övezet: 0.000 m

**UGR**

Hosszában-  
Bal fal 16  
Alsó fal 16  
(CIE, SHR = 0.25.)

Átlósan  
15  
világítótest tengelyéhez

**Lámpatest darablista**

Sz.	Darab	Megnevezés (Korrektúrafaktor)	$\Phi$ (Világítótest) [lm]	$\Phi$ (Lámpák) [lm]	P [W]
1	8	SIMOTRADE Kft. STF-AL 440 DP LED LED-es lámpatest (1.000)	3217	5168	57.0
összes:			25735	összes: 41344	456.0

Specifikus csatlakozási érték:  $14.66 \text{ W/m}^2 = 2.66 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Alapfelület:  $31.11 \text{ m}^2$ )