


JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett fűtés előremenő 70°C
----- Tervezett fűtés visszatérő 55°C

TÉTELJEGYZÉK:

- 1 REMEHA Tzerra 28 C gázkazán Q = 27,5kW (29 kW),
V = 2,98 m³/h
Fűtőtestek PURMO lapradiátorok
Külső hőmérséklet -15°C

 <div>KLENK ENERGETIKA KFT. 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12. Tel/fax: (66) 444-833 info@kenergetika.hu</div>	Egyeztető:	
	Rajzoló: DRIMBÁNÉ FÁBIÁN GYÖNGYI	
Létesítmény: Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Hrsz.: 33/2.	Tervező, szerkesztő: KLENK GYULA G-T-04-0120/96	
	Munkaszám: 17-T62	
Megrendelő: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.	Tervfajta: Kiviteli	Rajzjel: