


Ügyintéző
Telefon
Fax
email

003 Jegyzői iroda / Összefoglalás



Helyiség magassága: 3.000 m, Szerelési magasság: 3.000 m,
Karbantartási tényező: 0.80

Érték mértékegysége Lux, Mérték
1:61

Felület	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Munkasík	/	532	322	694	0.605
Talaj	20	442	291	567	0.660
Mennyezet	70	100	79	114	0.792
Falak (4)	50	228	72	442	/

Munkasík:

Magasság: 0.850 m
Rács: 32 x 32 Pontok
Szélso övezet: 0.000 m

UGR

Hosszában-
Bal fal 16
Alsó fal 16
(CIE, SHR = 0.25.)

Átlósan világítótest tengelyéhez

15
15

Lámpatest darablista

Sz.	Darab	Megnevezés (Korrektúrafaktor)	Φ (Világítótest) [lm]	Φ (Lámpák) [lm]	P [W]
1	6	SIMOTRADE Kft. STF-AL 440 DP LED LEDs lámpatest (1.000)	3217	5168	57.0
összes:			19301	31008	342.0

Specifikus csatlakozási érték: $14.88 \text{ W/m}^2 = 2.79 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Alapfelület: 22.99 m^2)