

KLENK ENERGETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.  
Tel/fax: (66) 444-833  
info@kenergetika.hu

Egyeztető:

Rajzoló:

DRIMBÁNÉ FÁBIÁN GYÖNGYI

Létesítmény:

Egészségház  
6625, Fábiansebestyén Szabadság u. 4/1.  
Hrsz: 33.

Tervező, szerkesztő:

KLENK GYULA  
G-T-04-0120/96

Munkaszám:

17-T62

Megrendelő:

Fábiansebestyén Községi Önkormányzat  
6625 Fábiansebestyén, Szabadság tér 2.

Tervfajta:

Kiviteli

Méretarány:

M=1:50


Dátum:

2018. február

Rajz megnevezése:

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERV TETŐTÉR

G-2



#### FŰTÉS JELMAGYARÁZAT:

- Fűtés előremenő vezeték  
- - -●- - Fűtés visszatérő vezeték

- ① VITODENS 100 kondenzációs kazán meglévő  
② Meglévő WILO szivattyú + hőmennyiség mérő - Fogorvos  
③ Meglévő WILO szivattyú + hőmennyiség mérő - Háziorvos  
④ Meglévő WILO szivattyú + hőmennyiség mérő - Csecsemőgondozó  
⑤ Tervezett WILO szivattyú + hőmennyiség mérő - I. sz. lakás  
⑥ Tervezett WILO szivattyú + hőmennyiség mérő - II. sz. lakás  
⑦ Meglévő szoba termosztát  
⑧ Tervezett szobatermosztát  
⑨ Tervezett lakás csatlakozó  
⑩ Tervezett villanyboyler 120 l

#### SZELLŐZÉS JELMAGYARÁZAT:

- ~~~~~ Légcsatorna elszívó (ISO) padláson  
————— Légcsatorna befűtő (ISO) padláson

- 1 CWL-300 hővisszanyerős szellőztető  
(300 m³/h, 150 Pa, 230 V, 170 W)  
1/1 CWL-180 hővisszanyerő szellőző  
2 BM2 szabályozó  
3 Szellőző rács Ø160  
4 Szellőző rács AERECO AERO PLUS