

Nyilatkozat

Alulírott Dr. Balogh András igazolom, hogy, az "Arany János Óvoda és bölcsőde" korszerűsítés és belső rekonstrukció (6625 Fábiansebestyén Iskola tér 1. sz, hrsz 477) című TOP-1.4.1-15 kódszám alatt kiírt pályázathoz készült engedélyezési dokumentációját az alábbiak szerint megvizsgálva, a tervezett tevékenységgel teljesülnek az akadálymentesítés követelményei, az építmény megfelel az OTÉK előírásainak, valamint a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtéséhez” c. dokumentumban foglaltaknak.

	Épületelem	OTÉK rendelkezés száma	Követelményérték	Teljesülés a meglévő állapotra vonatkozóan (i/n)	Teljesülés a tervezett átépítéssel (i/n)	Eltérés indoklása
A. Épület körüli környezet						
A.1. Parkoló						
	Akadálymentes parkolók száma	42.§ (2), (3), (4)	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	-	I	1 db akadálymentes kialakítású parkoló készül közterületen
	Akadálymentes parkolók szélessége		• minimum 3,60 m közlekedési sávval együtt	-	I	
	Akadálymentes parkolók jelölése		• táblával	-	I	
			• felfestéssel	-	I	
	Építménytől való távolság		• az épület bejáratától mért távolság <50 m	-	I	
	Busz részére megállási lehetőség			-	n.r.	
A.2. Járdák, gyalogutak						
	Szélesség	39.§ (2) 40.§ (1) 41.§ (1), (2), (3) 54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2) 104.§ (1)	• minimum 1,20 m	-	I	
	Felület		• csúszásmentes, egyenletes	-	I	
	Vezetősáv		• színében és felületében eltérő	-	I	
	Járda síkján akadályok		nincs akadály	-	I	
	Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok		• szabad belmagasság min. 2,20 m	-	I	
	Utcai tartozékok		• szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le	-	I	
B. Megközelítés						
B.1. Rámpa						
	Szintkülönbség, lejtés	63.§ (2), (3) 66.§ (2) 67.§ (3)	• 17 cm szintkülönbségig maximum 8%	-	-	
			• 17 cm szintkülönbség felett maximum 5%	-	I	
	Szabad szélesség		• minimum 1,20 m	-	I	
	Járófelület		• csúszásmentes, egyenletes	-	I	

			• vezetésáv kialakított	-	I	
	Mellvédőfal, kerékvető szegély		• járófelületről a legurulás megakadályozott	-	I	

	Korlát		• kétsoros kialakítás	-	I	
			• rámpa mindkét oldalán	-	I	
			• kontrasztos	-	I	

B.2. Lépcső

	Szintkülönbség	64.§ (4), (5), (6)	• egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	-	n.r.	Nem készül belső lépcső.
	Szabad szélesség	65.§ (1), (2), (4)	• minimum 1,20 m	-	n.r.	
	Lépcsőfok mérete	68.§ (1), (2)	• fellépő magasság 15 cm	-	n.r.	
	Lépcsőfok kialakítás		• orr nélküli kialakítás	-	n.r.	
			• kontrasztos élképzés,/ első és utolsó lépcsőfok jelölése	-	n.r.	
	Korlát		• kétsoros kialakítás	-	n.r.	
			• lépcső mindkét oldalán	-	n.r.	
			• kontrasztos	-	n.r.	

B.3. Bejárati / belső ajtók

	Akadálymentes megközelítés	62.§ (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50 m szabad terület	-	I	A belső tiszta méret min. 90 cm, alacsony küszöbű kialakítással.
	Szabad szélesség	(11)	• min. 0,90 m belméret	-	I	
	Ajtólap	96.§ (2)	• üvegezéssel ellátott	-	I	
			• alsó része védelemmel ellátott	-	I	
			• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	-	I	
	Jelölések, információk		• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	-	I	Braille felirat az összefoglaló információs táblán szükséges.
			• üvegezett felületek érzékelhetőek	-	I	
			• helyiség funkciójelzése síkkirással, Braille felirattal	-	I	

B.4. Szélfogó / előterek

	Mérete	96.§ (3), (4)	• minimum 1,50x1,50 m szabad alapterület	-	I	
	Berendezések kezelhetősége		• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	-	I	
			• tájékoztató, eligazító tábla	-	I	
			• megfelelő megvilágítás, jó akusztika	-	I	

C. Belső közlekedés

C.1. Folyosók

	Szabad szélesség és magasság	54.§ (1), (2)	• min. 1,20 m szélesség és 2,20 m belmagasság	-	I	
--	---------------------------------	------------------	--	---	---	--

Járófelület	61.§ (1), (2), (3) 97.§ (1), (2)	• csúszásmentes, egyenletes	-	I
		• vezetősáv kialakított	-	I
Belógó ill. lelógó akadályok		• szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le	-	I
		• akadályok megfelelően jelzettek	-	I
Megfordulási lehetőség		• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	-	I
Tájékozódás		• irányjelző, tájékoztató táblák	-	I
		• átlátható, logikus alaprajz	-	I
		• funkciók jelölése	-	I

C.2. Felvonók						
	Felvonó megközelíthetősége	63.§ (2), (3)	• liftelőtérben min. 1,50x1,50 m szabad terület	n.r.	n.r.	nem készül
	Fülke mérete	82.§ (1), (2), (3), (4), (5),	• minimum 1,10x1,40 m	n.r.	n.r.	
	Liftajtó mérete	(6), (7), (8), (9),	• minimum 0,85 m	n.r.	n.r.	
	Kezelőeszközök, információ	(10),	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	n.r.	n.r.	
		(11), (12)	• látható, hallható, tapintható információ	n.r.	n.r.	

D. Belső helyiségek

D.1. Padlóburkolatok

	Biztonság	54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2), (3), (4)	• csúszásmentes	-	I	Szegélykontraszt megfelelő.
	Tájékozódás		• tükröződésmentes	-	I	
			• vezetősávok kialakítása	-	I	


D.2. WC-mosdó

Kialakítása, mennyisége	99.§ (1), (3), (4), (5), (6)	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	-	-	Az épületben nem készül új illemhely
		• folyosóról önállóan nyíló	-	-	
Helyiségméret		• megfordulás biztosított	-	-	
WC csésze		• szemből és oldalirányból megközelíthető	-	-	
		• magasított	-	-	
Mosdó		• konkáv peremkialakítású	-	-	
		• térdszabad kialakítású (0,85-0,90 m peremmagasság)	-	-	
Kapaszkodók		• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	-	-	
		• 0,75 m magasságban	-	-	
Kezelőeszközök		• 0,90-1,10m magasságban	-	-	
		• kontrasztos kialakítás	-	-	

			• könnyű használhatóság	-	-	
			• vészjelző biztosított	-	-	
D.3. Zuhanyzó						
	Megközelítés		• tálca nélküli kialakítás	-	-	
			• zuhanyülőke megközelíthetősége	-	-	
	Berendezések		• zuhanyülőke biztosított	-	-	
			• zuhanyrózsa az ülőkéről elérhető helyen	-	-	
			• kapaszkodó biztosított	-	-	
D.4. Ügyfélszolgálat						
	Pult megközelítése	54.§ (1), (2)	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	-	n.r.	Nem készül.
	Pult előtti szabad hely		• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	-	n.r.	
			• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	-	n.r.	
	Pult kialakítása		• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	-	n.r.	
			• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	-	n.r.	
			• pult szélessége min. 50 cm	-	n.r.	
			• térdszabad kialakítás	-	n.r.	
	Várakozási lehetőség		• kerekesszék számára hely	-	I	
			• jól megvilágított környezet	-	I	
			• csendes környezet	-	I	
	Veszélyforrások jelzése		• hang és fényjelzés biztosított	-	I	

Dr. Balogh András rehabilitációs szakmérnök/szakértő aláírásommal igazolom, hogy a pályázathoz benyújtandó tervdokumentáció előírásoknak való megfelelőség vizsgálatára a pályázat benyújtását megelőzően elegendő idő állt rendelkezésemre.

Kelt: Budapest, 2017. február 22.


DR BALOGH A

.....
Rehabilitációs szakmérnök ill. szakértő