

Nyilatkozat

Alulírott Dr. Balogh András igazolom, hogy, a **“Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés” (6625 Fábiansebestyén Szabadság tér 2.sz, Hrsz 33/2) című, az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15-CS1 kódszámú pályázat dokumentációját az alábbiak szerint megvizsgálva, a tervezett tevékenységgel teljesülnek az akadálymentesítés követelményei, az építmény megfelel az OTÉK előírásainak, valamint a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtéséhez” c. dokumentumban foglaltaknak.**

	Épületelem	OTÉK rendelkezés száma	Követelményérték	Teljesülés a meglévő állapotra vonatkozóan (i/n)	Teljesülés a tervezett átépítéssel (i/n)	Eltérés indoklása
A. Épület körüli környezet						
A.1. Parkoló						
	Akadálymentes parkolók száma	42.§ (2), (3), (4)	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	I	I	Meglévő 1 db akadálymentes kialakítású parkoló kiegészítése táblával, felfestéssel
	Akadálymentes parkolók szélessége		• minimum 3,60 m közlekedési sávval együtt	I	I	
	Akadálymentes parkolók jelölése		• táblával	n	I	
			• felfestéssel	n	I	
	Építménytől való távolság		• az épület bejáratától mért távolság <50 m	-	I	
	Busz részére megállási lehetőség			-	n.r.	
A.2. Járdák, gyalogutak						
	Szélesség	39.§ (2) 40.§ (1) 41.§ (1), (2), (3) 54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2) 104.§ (1)	• minimum 1,20 m	-	I	
	Felület		• csúszásmentes, egyenletes	-	I	
	Vezetősáv		• színében és felületében eltérő	-	I	
	Járda síkján akadályok		nincs akadály	-	I	
	Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok		• szabad belmagasság min. 2,20 m	-	I	
	Utcai tartozékok		• szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le	-	I	
B. Megközelítés						
B.1. Rámpa						
	Szintkülönbség, lejtés	63.§ (2), (3) 66.§ (2) 67.§ (3)	• 17 cm szintkülönbségig maximum 8%	-	-	Nem készül rámpának minősülő szerkezet
			• 17 cm szintkülönbség felett maximum 5%	-	-	
	Szabad szélesség		• minimum 1,20 m	-	-	

Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes	-	I
		-	I
		-	I
Mellvédőfal, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	-	I

Korlát	• kétsoros kialakítás	-	-
	• rámpa mindkét oldalán	-	-
	• kontrasztos	-	-

B.2. Lépcső

Szintkülönbség	64.§ (4), (5), (6) 65.§ (1), (2), (4) 68.§ (1), (2)	• egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	-	n.r.	Nem készül belső lépcső.
Szabad szélesség		• minimum 1,20 m	-	n.r.	
Lépcsőfok mérete		• fellépő magasság 15 cm	-	n.r.	
Lépcsőfok kialakítás		• orr nélküli kialakítás	-	n.r.	
		• kontrasztos élképzés,/ első és utolsó lépcsőfok jelölése	-	n.r.	
Korlát		• kétsoros kialakítás	-	n.r.	
		• lépcső mindkét oldalán	-	n.r.	
		• kontrasztos	-	n.r.	

B.3. Bejárati / belső ajtók

Akadálymentes megközelítés	62.§ (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) 96.§ (2)	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50 m szabad terület	-	I	A belső tiszta méret min. 90 cm, alacsony küszöbű kialakítással.
Szabad szélesség		• min. 0,90 m belméret	-	I	
Ajtólap		• üvegezéssel ellátott	-	I	
		• alsó része védelemmel ellátott	-	I	
		• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	-	I	
Jelölések, információk		• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	-	I	Braille felirat az összefoglaló információs táblán szükséges.
		• üvegezett felületek érzékelhetőek	-	I	
		• helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	-	I	

B.4. Szélfogó / előterek

Mérete	96.§ (3), (4)	• minimum 1,50x1,50 m szabad alapterület	-	I
Berendezések kezelhetősége		• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	-	I
		• tájékoztató, eligazító tábla	-	I
		• megfelelő megvilágítás, jó akusztika	-	I

C. Belső közlekedés

C.1. Folyosók

	Szabad szélesség és magasság	54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2), (3) 97.§ (1), (2)	• min. 1,20 m szélesség és 2,20 m belmagasság	-	I	
	Járófelület		• csúszásmentes, egyenletes	-	I	
			• vezetősáv kialakított	-	I	
	Belógó ill. lelógó akadályok		• szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le	-	I	
			• akadályok megfelelően jelzettek	-	I	
	Megfordulási lehetőség		• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	-	I	
	Tájékozódás		• irányjelző, tájékoztató táblák	-	I	
			• átlátható, logikus alaprajz	-	I	
			• funkciók jelölése	-	I	

C.2. Felvonók

	Felvonó megközelíthetősége	63.§ (2), (3) 82.§ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12)	• liftelőtérben min. 1,50x1,50 m szabad terület	n.r.	n.r.	nem készül
	Fülke mérete		• minimum 1,10x1,40 m	n.r.	n.r.	
	Liftajtó mérete		• minimum 0,85 m	n.r.	n.r.	
	Kezelőeszközök, információ		• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	n.r.	n.r.	
			• látható, hallható, tapintható információ	n.r.	n.r.	

D. Belső helyiségek

D.1. Padlóburkolatok

	Biztonság	54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2), (3), (4)	• csúszásmentes	-	I	
	Tájékozódás		• tükröződésmentes	-	I	
			• vezetősávok kialakítása	-	I	

D.2. WC-mosdó

	Kialakítása, mennyisége	99.§ (1), (3), (4), (5), (6)	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	-	I	Az épületben egy akadálymentes illemhely készül. Az illemhelyen elül lehajtható pelenkázó készül.
	Helyiségméret		• folyosóról önállóan nyíló	-	I	
	WC csésze		• megfordulás biztosított	-	I	
			• szemből és oldalirányból megközelíthető	-	I	
			• magasított	-	I	
	Mosdó		• konkáv peremkialakítású	-	I	
			• térdszabad kialakítású (0,85-0,90 m peremmagasság)	-	I	
	Kapaszkodók		• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	-	I	
			• 0,75 m magasságban	-	I	
	Kezelőeszközök		• 0,90-1,10m magasságban	-	I	

			<ul style="list-style-type: none">• kontrasztos kialakítás	-	I	
			<ul style="list-style-type: none">• könnyű használhatóság	-	I	
			<ul style="list-style-type: none">• vészjelző biztosított	-	I	
D.3. Zuhanyzó						
	Megközelítés		<ul style="list-style-type: none">• tálca nélküli kialakítás	-	-	Nem készül.
	Berendezések		<ul style="list-style-type: none">• zuhanyülőke megközelíthetősége	-	-	
			<ul style="list-style-type: none">• zuhanyülőke biztosított	-	-	
			<ul style="list-style-type: none">• zuhanyrózsa az ülőkéről elérhető helyen	-	-	
			<ul style="list-style-type: none">• kapaszkodó biztosított	-	-	
D.4. Ügyfélszolgálat						
	Pult megközelítése	54.§ (1), (2)	<ul style="list-style-type: none">• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	-	n.r.	Nem készül.
	Pult előtti szabad hely		<ul style="list-style-type: none">• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	-	n.r.	
			<ul style="list-style-type: none">• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	-	n.r.	
	Pult kialakítása		<ul style="list-style-type: none">• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	-	n.r.	
			<ul style="list-style-type: none">• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	-	n.r.	
			<ul style="list-style-type: none">• pult szélessége min. 50 cm	-	n.r.	
			<ul style="list-style-type: none">• térdszabad kialakítás	-	n.r.	
	Várakozási lehetőség		<ul style="list-style-type: none">• kerekesszék számára hely	-	I	
			<ul style="list-style-type: none">• jól megvilágított környezet	-	I	
			<ul style="list-style-type: none">• csendes környezet	-	I	
	Veszélyforrások jelzése		<ul style="list-style-type: none">• hang és fényjelzés biztosított	-	I	

Dr. Balogh András rehabilitációs szakmérnök/szakértő aláírással igazolom, hogy a pályázathoz benyújtandó tervdokumentáció előírásoknak való megfelelőség vizsgálatára a pályázat benyújtását megelőzően elegendő idő állt rendelkezésemre.

Kelt: Budapest, 2017. február 10.


DR BALOGH A

.....
Rehabilitációs szakmérnök ill. szakértő