

Nyilatkozat

Alulírott Dr. Balogh András igazolom, hogy, az "Egészségház fejlesztése" korszerűsítés és belső rekonstrukció (6625 Fábiansebestyén Szabadság utca 4. sz, hrsz 33/1) című TOP-1.4.1-15-CS1 kódszám alatt kiírt pályázathoz készült engedélyezési dokumentációját az alábbiak szerint megvizsgálva, *a tervezett tevékenység nem érint közforgalmú funkciót, a korábbi megoldások alapján teljesülnek az akadálymentesítés követelményei, az építmény megfelel az OTÉK előírásainak, valamint a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtéséhez” c. dokumentumban foglaltaknak.*

	Épületelem	OTÉK rendelkezé s száma	Követelményérték	Teljes ülés a meglé vő állapot ra vonatk ozóan (i/n)	Telje sülé s a terve zett átépíté ss el (i/ n)	Eltérés indoklása
A. Épület körüli környezet						
A.1. Parkoló						
	Akadálymentes parkolók száma	42.§ (2), (3), (4)	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	Ix	Ix	Ix, nem releváns, korábban megvalósult fejlesztés
	Akadálymentes parkolók szélessége		• minimum 3,60 m közlekedési sávval együtt	Ix	Ix	
	Akadálymentes parkolók jelölése		• táblával	Ix	Ix	
			• felfestéssel	Ix	Ix	
	Építménytől való távolság		• az épület bejáratától mért távolság <50 m	Ix	Ix	
	Busz részére megállási lehetőség			-	n.r.	
A.2. Járdák, gyalogutak						
	Szélesség	39.§ (2) 40.§ (1) 41.§ (1), (2), (3) 54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2) 104.§ (1)	• minimum 1,20 m	Ix	Ix	nem releváns, korábban megvalósult fejlesztés
	Felület		• csúszásmentes, egyenletes	Ix	Ix	
	Vezetősáv		• színében és felületében eltérő	-	-	
	Járda síkján akadályok		nincs akadály	Ix	Ix	
	Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok		• szabad belmagasság min. 2,20 m	Ix	Ix	
	Utcai tartozékok	• szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le	Ix	Ix		
B. Megközelítés						
B.1. Rámpa						
	Szintkülönbség, lejtés	63.§ (2), (3) 66.§ (2) 67.§ (3)	• 17 cm szintkülönbségig maximum 8%	-	-	nem releváns, korábban megvalósult fejlesztés
			• 17 cm szintkülönbség felett maximum 5%	-	-	
	Szabad szélesség		• minimum 1,20 m	-	-	

Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes	-	-
		-	-
		-	-
Mellvédfal, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	-	-

Korlát	• kétsoros kialakítás	-	-
	• rámpa mindkét oldalán	-	-
	• kontrasztos	-	-

B.2. Lépcső

Szintkülönbség	64.§ (4), (5), (6) 65.§ (1), (2), (4) 68.§ (1), (2)	• egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	n.r.	n.r.	nem releváns, a meglévő lépcső nem közforgalmú funkcióhoz vezet, a szerkezet OTÉK-nak megfelel
Szabad szélesség		• minimum 1,20 m	n.r.	n.r.	
Lépcsőfok mérete		• fellépő magasság 15 cm	n.r.	n.r.	
Lépcsőfok kialakítás		• orr nélküli kialakítás	n.r.	n.r.	
		• kontrasztos élképzés,/ első és utolsó lépcsőfok jelölése	n.r.	n.r.	
		• kétsoros kialakítás	n.r.	n.r.	
Korlát		• lépcső mindkét oldalán	n.r.	n.r.	
		• kontrasztos	n.r.	n.r.	

B.3. Bejárati / belső ajtók

Akadálymentes megközelítés	62.§ (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) 96.§ (2)	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50 m szabad terület	lx	lx	nem releváns, korábban megvalósult fejlesztés
Szabad szélesség		• min. 0,90 m belméret	lx	lx	
Ajtólap		• üvegezéssel ellátott	lx	lx	
		• alsó része védelemmel ellátott	lx	lx	
		• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	lx	lx	
		• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	lx	lx	
Jelölések, információk		• üvegezett felületek érzékelhetőek	lx	lx	
		• helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	lx	lx	

B.4. Szélfogó / előterek

Mérete	96.§ (3), (4)	• minimum 1,50x1,50 m szabad alapterület	lx	lx	lx nem releváns, korábban megvalósult fejlesztés
Berendezések kezelhetősége		• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	lx	lx	
		• tájékoztató, eligazító tábla	lx	lx	
		• megfelelő megvilágítás, jó akusztika	lx	lx	

C. Belső közlekedés

C.1. Folyosók

	Szabad szélesség és magasság	54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2), (3) 97.§ (1), (2)	• min. 1,20 m szélesség és 2,20 m belmagasság	lx	lx	
	Járófelület		• csúszásmentes, egyenletes	lx	lx	
			• vezetősáv kialakított	lx	lx	
	Belógó ill. lelógó akadályok		• szabad szélességet legfeljebb 0,90 m-ig szűkítheti le	lx	lx	
			• akadályok megfelelően jelzettek	lx	lx	
	Megfordulási lehetőség		• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	lx	lx	
	Tájékozódás		• irányjelző, tájékoztató táblák	lx	lx	
			• átlátható, logikus alaprajz	lx	lx	
			• funkciók jelölése	lx	lx	

C.2. Felvonók

	Felvonó megközelíthetősége	63.§ (2), (3) 82.§ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12)	• liftelőtérben min. 1,50x1,50 m szabad terület	n.r.	n.r.	nem készül
	Fülke mérete		• minimum 1,10x1,40 m	n.r.	n.r.	
	Liftajtó mérete		• minimum 0,85 m	n.r.	n.r.	
	Kezelőeszközök, információ		• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	n.r.	n.r.	
			• látható, hallható, tapintható információ	n.r.	n.r.	

D. Belső helyiségek

D.1. Padlóburkolatok

	Biztonság	54.§ (1), (2) 61.§ (1), (2), (3), (4)	• csúszásmentes	lx	lx	lx nem releváns, korábban megvalósult fejlesztés
	Tájékozódás		• tükröződésmentes	lx	lx	
			• vezetősávok kialakítása	lx	lx	

D.2. WC-mosdó

	Kialakítása, mennyisége	99.§ (1), (3), (4), (5), (6)	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	lx	lx	lx nem releváns, korábban megvalósult fejlesztés
			• folyosóról önállóan nyíló	lx	lx	
	Helyiségméret		• megfordulás biztosított	lx	lx	
	WC csésze		• szemből és oldalirányból megközelíthető	lx	lx	
			• magasított	lx	lx	
	Mosdó		• konkáv peremkialakítású	lx	lx	
			• térdszabad kialakítású (0,85-0,90 m peremmagasság)	lx	lx	
	Kapaszkodók		• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	lx	lx	
			• 0,75 m magasságban	lx	lx	
	Kezelőeszközök		• 0,90-1,10m magasságban	lx	lx	

			• kontrasztos kialakítás	lx	lx	
			• könnyű használhatóság	lx	lx	
			• vészjelző biztosított	lx	lx	
D.3. Zuhanyzó						
	Megközelítés		• tálca nélküli kialakítás	-	-	
			• zuhanyülőke megközelíthetősége	-	-	
	Berendezések		• zuhanyülőke biztosított	-	-	
			• zuhanyrózsa az ülőkéről elérhető helyen	-	-	
			• kapaszkodó biztosított	-	-	
D.4. Ügyfélszolgálat						
	Pult megközelítése	54.§ (1), (2)	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	-	n.r.	Nem készül.
	Pult előtti szabad hely		• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	-	n.r.	
			• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	-	n.r.	
	Pult kialakítása		• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	-	n.r.	
			• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	-	n.r.	
			• pult szélessége min. 50 cm	-	n.r.	
			• térdszabad kialakítás	-	n.r.	
	Várakozási lehetőség		• kerekesszékek számára hely	-	I	
			• jól megvilágított környezet	-	I	
			• csendes környezet	-	I	
	Veszélyforrások jelzése		• hang és fényjelzés biztosított	-	I	

Dr. Balogh András rehabilitációs szakmérnök/szakértő aláírásommal igazolom, hogy a pályázathoz benyújtandó tervdokumentáció előírásoknak való megfelelőség vizsgálatára a pályázat benyújtását megelőzően elegendő idő állt rendelkezésemre.

Kelt: Budapest, 2017. február 13.


DR BALOGH A

.....
Rehabilitációs szakmérnök ill. szakértő