



JELMAGYARÁZAT

- Védőcső nyomvonal vagyonvédelmi rendszer kábele részére.
(külö nem jelölt Ø13,5 MÜIII)
- Informatika hálózat nyomvonal
(külö nem jelölt 2xUTP/Ø16 MÜIII)
- Informatika csatlakozó falba süllyesztve
típus: Schneider Sedna
1xRJ45 Cat 6
- 2xRJ45 Cat 6
- Csatlakozási lehetőség kialakítása vagyonvédelmi központ részére
(Ø65 Müdn +2,3m magasan falba süllyesztve)
- Csatlakozási lehetőség kialakítása ajtónyitás érzékelő részére
(vakolatsíkba kihajlított pipa rajzon megadott magasságban)
- Csatlakozási lehetőség kialakítása tasztatúra részére
(Ø65 Müdn +1,4m magasan falba süllyesztve)

- Csatlakozási lehetőség kialakítása beltéri mozgásérzékelő részére
(vakolatsíkba kihajlított pipa +2.5m magasan)
- Csatlakozási lehetőség kialakítása kültéri sziréna részére
(Ø65 Müdn rajzon megadott magasságban falba süllyesztve)
- Meglévő, megmaradó rack szekrény
- Akadálymentes wc riasztó szett típus: Schrack ELSO SIGMA
szobai jelzőlámpa EL 7400 10
- hívó kapcsoló EL 7400 34
- nyugtázó kapcsoló EL 7400 44
- Akadálymentesítés vezeték nyomvonal
(külön nem jelölt JY(St)Y 2x2x0,8/Ø16MÜIII)

MEGJEGYZÉS

Szerelés: falba süllyesztett védőcsőbe húzott vezetékkel, süllyesztett szerelvényezéssel.
Az informatika és TV alkatrészeket az erősáramúakkal közös soroló keretbe kell építeni.
Gyengeáramú hálózatoknál közös fűződoboz használata megengedett.
A terv csak a műszaki leírással érvényes.

Iroda: Békésesaba Szent Imre u. 1/6 36 30 324 7400 ujvari64@t-online.hu	Létesítmény: FÁBIÁNSEBESTYÉN SZABADSÁG TÉR 2 . 33/2 HRSZ. POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSÍTÉS	Rajzszám: Ge-4
Munkaszám: 171004	Tervező: UJVÁRI ISTVÁN V-T/04-218-01	Méretarány: 1:50
Tervfajta: KIVITELI	Berendezés: GYENGEÁRAMÚ HÁLÓZATOK	Lapok sz./lapsz: 1/1
		Dátum: 2018. 01.